

Beslutsdatum 2010-06-01

Patentansökan nr 0900565-3
Internationell klass (IPC) H01B5/10, H01R4/66

LNPATENT AB
Ljungsjövägen 31
311 95 Falkenberg

Sökande: Fredrik Dahl
Ombud: LNPATENT AB Ref: 2765
Benämning: Anordning för jordning

Skriftligt svar ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket (PRV)
senast 2010-10-01.

Ni föreläggs att avhjälpa de brister som påtalas i bifogat utlåtande, senast den dag som anges ovan.

Om bristerna inte har avhjälpits i rätt tid kommer ansökan att avskrivas (se 15 § andra stycket patentlagen).

Om svar kommit in i rätt tid men bristerna inte avhjälpits fullständigt, kan ansökan komma att avgöras utifrån de handlingar PRV har tillgång till, utan ytterligare skriftväxling med er.

Utlåtande

Bedömning

Nyhet	Krav	1-8	ja
	Krav		nej
Uppfinnings- höjd	Krav	1-8	ja
	Krav		nej
Industriell tillämpbarhet	Krav	1-8	ja
	Krav		nej
Ej granskat	Krav	---	
Ej bedömt	Krav	---	

Uppfinningen enligt nya patenkrav, inskickade 2010-02-23, är ny och har uppfinningshöjd.

Innan ett slutföreläggande kan utfärdas så måste nedanstående brister avhjälpas.

Övriga hinder mot patent

Som påtalats i det första föreläggandet så är ordet "effektiv" i patenkrav 1 ett obestämt uttryck. Det uppfyller inte det som anges i Patentlagen 8 § om att ansökan ska innehålla bestämd uppgift om vad som söks skyddat genom patentet. Ett förslag skulle kunna vara att ta bort ordet helt.

Vidare i krav 1 så framgår att kabel/kablarna ska vara förlagda på ett "avsevärt djup". Detta kan inte heller anses vara bestämt uttryck. Avses ett djup på 200 m eller mer så ska det framgå.

I patentkrav 4 så används uttrycket "avsevärt" igen. Det är inte heller tydligt vad som avses.

Ny patentkrav som uppfyller det som anges i Patentlagen 8 § ska skickas in.

Sara Thulin

Patentingenjör

Tel växel 08-782 25 00, direkt 08-782 28 19

Bilaga till föreläggande

Ändringar i patentkrav

Patentkrav får inte ändras så att de kommer att innehålla något som inte framgår av grundhandlingarna. Ändras patentkrav så att nya bestämmingar tillkommer, ska ni samtidigt ange var motsvarigheten finns i grundhandlingarna.

Skicka med nya utskrifter

Kom ihåg att bifoga nya utskrifter av samtliga sidor i de bilagor till patentansökan som ni gjort ändringar i. Om ni exempelvis ändrat i beskrivningen måste ni skriva ut hela beskrivningen på nytt, och bifoga den till svaret på föreläggandet.

Att återkalla ansökan

Observera att ni riskerar att få er ansökan offentliggjord enligt 22 § 2 st patentlagen i det fall ovanstående svarsdatum ligger i nära anslutning till utgången av den i lagen angivna 18-månadersfristen. Detta beror på att ansökan inte avskrivs automatiskt när svarsfristen gått ut, utan PRV måste först fatta ett formellt avskrivningsbeslut. Avser ni inte att fullfölja er ansökan bör ni därför uttryckligen återkalla densamma för att undvika ett offentliggörande. Har ansökan väl återkallats kan den senare inte återupptas.